

水質検査結果統計表(令和6年度)

施設名:新原浄水場

採水場所:古宿八坂神社

検査日 検査項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法水質基準
			4月11日	5月9日	6月13日	7月11日	8月8日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月9日	2月13日	3月13日	
			11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	51項目	
	気 温	℃	15.4	14.3	23.6	29.0	30.0	28.0	18.0	20.7	6.9	7.0	9.8	16.0	
	水 温	℃	15.5	19.5	23.0	27.5	29.5	28.6	25.2	20.0	15.6	12.0	12.2	12.6	
	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	
1	一般細菌	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.1未満			0.1			0.4			0.5	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.09			0.08			0.06	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05			0.05			0.04			0.04	1.0以下
14	四塩化炭素	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.002以下
15	1, 4-ジオキサン	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.05以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満	0.01以下
21	塩素酸	mg/L			0.28			0.40			0.13			0.14	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L			0.0060			0.014			0.0067			0.0032	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.013			0.022			0.014			0.0053	0.1以下
26	臭素酸	mg/L			0.002			0.001			0.001			0.002	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L			0.029			0.053			0.030			0.014	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.0063			0.012			0.0061			0.0041	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L			0.0036			0.0045			0.0030			0.0017	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	1.0以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.05			0.06			0.02			0.04	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	1.0以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			24.5			25.4			22.9			26.3	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	36.6	34.2	36.4	33.4	35.9	35.3	35.7	33.7	32.8	37.9	38.4	40.2	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			74			77			73			77	300以下
40	蒸発残留物	mg/L			182			170			184			185	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.02以下
45	フェノール類	mg/L			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.005以下
46	有機物(TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	3.0以下
47	pH値		7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色 度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5.0以下
51	濁 度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0以下