

中間検査内容

※交付決定日から3か月以内、又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実施してください。

1, 底板・水平の確認 ※設置済の状態にしておいてください。

2, 浄化槽本体の確認

※本体確認後、市職員と浄化槽本体の写真撮影をお願いします。この写真は実績報告時の添付書類「合併処理浄化槽設置工事の状況を示す写真」の1枚としてご提出をお願いします。

3, 据付工 本体設置状況の確認

4, 浄化槽 水平確認 ※ 浄化槽設備士立ち会いでの検査となります。設備士が不在の場合検査を中止します。

5, 認定番号の確認

6, 浄化槽設備士 立ち会いの確認（浄化槽法 第29条第3項による）



※中間検査は、浄化槽設置工事業者・浄化槽設備士・市職員で行います。

中間検査の希望日2~3日前までに環境課へ連絡をお願いします。

☎0291-35-2111 内線：219、222

※完了検査については市職員のみで行います。

工事完了後

※工事完了後30日以内 又は該当年度の3月31日のいずれか早い日に提出(電子申請可)をしてください。

- 浄化槽設置事業費補助金実績報告書（様式第5号 第8条関係）
- 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し又はこれを証明する書類
- 合併処理浄化槽設置工事の状況を示す写真（開始前～完了）
- 浄化槽使用開始報告書
- チェックリスト
- 領収書（工事費内訳明細書）の写し
- 補助金交付請求書（様式第7号 第10条関係）
- その他市長が必要と認める書類

【単独浄化槽撤去、宅内配管工事を伴う場合の追加提出書類】

- 工事の状況を示す写真（開始前～完了）
 - ・ 単独処理浄化槽撤去
 - ・ 宅内配管の布設替え
- 既設の単独処理浄化槽の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェストE票)
又は最終処分場の発行する証明書
- 浄化槽使用廃止届出書

ご不明な書類に関しては、環境課までお問い合わせください。




補助金制度提出工事写真例

※撮り方の参考例になります。提出先により内容が異なる場合があります。




⑬ 埋め戻し完了、つき固め



⑦ 基礎コンクリート 出来形検測
L=△△△ W=△△△ H=△△△



① 着工前 浄化槽設備土監督
※背景に工事を行う場所の周辺状況を写す




⑩ 上部スラブコンクリート 型枠、配筋鉄筋 D=△△ △=△△△




⑧ 基礎コンクリート 厚み確認
H=△△△



② 掘削状況



⑮ 上部スラブコンクリート 出来形検測
L=△△△ W=△△△



⑨ 浄化槽本体
※メーカー、形式、入替等が槽本体に墨がけされている場合には、これらがわかるように写す。



④ 床掘完了
L=△△△ W=△△△ H=△△△




⑭ 上部スラブコンクリート 厚み確認
H=△△△



⑩ 本体据付、水平確認



③ 砕石地盤



⑪ かさ上げ高確認 (300Hまで)
H=△△△



⑪ 水張状況



⑤ 基礎砕石 厚み確認



⑫ 工事完了
※プロローの据付状況写真も別撮する。



⑫ 埋め戻し、水じめ



⑥ 基礎コンクリート 型枠、配筋状況鉄筋 D=△△ △=△△△